

Regulativ for tømning af fedtudskillere i erhvervskøkkener, bundfældnings- og samletanke til husspildevand

Indholdsfortegnelse

§1	Regulativets gyldighedsområde	3
§2	Benyttelsespligt.....	3
§3	Grundejerens pligt og ansvar.....	3
§4	Tømning	4
§5	Opkrævning og bidrag	4
§6	Tilmelding og afmelding.....	5
§7	Dispensationer	5
§8	Straffebestemmelser.....	5
§9	Klagebestemmelser.....	5
§10	Ikrafttrædelse.....	5
§11	Officielle noter	5

§1 Regulativets gyldighedsområde

Regulativet omfatter enhver grundejer i Samsø Kommune med bundfældningstank og fedtudskiller tilknyttet til sit afløbssystem.

Ved bundfældningstank forstås en nedgravet tank, hvortil der afledes husspildevand, og som er indrettet så den kan tilbageholde bundfældeligt materiale og flydestoffer fra husspildevand.

Ved fedtudskiller forstås en tank som tilbageholder fedt og vegetabilsk olie i spildevandet fra erhvervskøkkener inden udledning til kloak.

§2 Benyttelsespligt

Alle ejendomme omfattet af regulativet, jf. §1, skal benytte den kommunale tømningsskema og afholde den fastsatte betaling herfor, jf. §5.

Bundfældningstank og fedtudskiller er grundejers ejendom. Deltagelse i tømningsskema fritager ikke den enkelte ejer for det fulde ansvar for anlæggenes funktion og vedligeholdelse, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

§3 Grundejerens pligt og ansvar

Grundejere, der er omfattet af regulativet, er forpligtet til:

- at oplyse kommunen om anlæggets beliggenhed
- at sikre at der kun tilledes vand med husspildevandskvalitet til anlægget
- at lade anlægget kontrolleres og tømmes af Samsø Kommune eller dennes entreprenør efter de i kommunen fastsatte regler
- at tolerere almindelig kørsel med slamsuger og henlægning af slanger
- at sikre de nødvendige adgangsforhold til tømning og kontrol af anlægget, herunder
 - fri uhindret adgang fra vejen hvor der kan køres med tømningsskema til anlægget
 - at afstanden fra vejen til dæksler er højst 30 m
 - at dæksler er fritliggende
 - at området omkring anlægget er ryddet så tømningen kan foretages uhindret
 - at beplantning langs adgangsveje overholder et frirumsprofil på 3,5 m i bredden og 4,5 m i højden

Dæksler

Dæksler må højst veje 50 kg. Vejer dækslerne mere, kan der pålignes bidrag for løft af tungt dæksel. For nye anlæg eller, eller anlæg der renoveres, må dækslet højst veje 30 kg.

§4 Tømning

Bundfældningstanke

Bundfældningstanke tømmes én gang årligt i en af kommunen fastlagt turnus. Entreprenøren udfører tømningen af tanken samt rengøring af til- og afløbsrør i selve tanken. Derefter er grundejeren forpligtet til at efterfylde tanken med vand.

Ved landbrugsejendomme med SPF-svinebesætninger, eller besætninger i øvrigt med speciel status, kan tømningen blive foretaget efter en fremgangsmåde, der kan medvirke til at reducere risikoen for smitteoverførsel. Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele Kommunen, hvis der er behov for, at der tages hensyn til ovennævnte særlige forhold ved tømning af bundfældningstanken.

Fedtudskillere

Fedtudskillere tømmes én gang årligt i en af kommunen fastlagt turnus. I konkrete tilfælde kan Samsø Kommune fastsætte en anden tømningshyppighed for enkelte anlæg.

Ekstra tømninger

Hvis den aftalte tømning viser sig ikke at være tilstrækkelig, på hviler det ejendommens ejer at rekvirere yderligere tømning i det omfang, det er nødvendigt for at sikre tankens optimale rensningsevne. Udgifter til ekstra tømninger afregnes direkte mellem grundejeren og entreprenøren.

§5 Opkrævning og bidrag

Takster for tømningsordningen fastsættes af Samsø Spildevand og godkendes af Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune. Taksterne fremgår af Samsø Spildevands takstblad og betales 4 gange årligt for hver. Bidraget dækker udgifterne til både tømning og transport samt efterfølgende affaldsbehandling.

Særlige takster for bundfældningstanke

For bundfældningstanke op til 3 m³ betales et fast bidrag. For bundfældningstanke større end 3 m³ opkræves et tillæg pr. påbegyndt m³. Takster fremgår af gældende takstblad.

Meropkrævning

Hvis placering af bundfældningstanken eller fedtudskilleren besværliggør tømningen, vil der blive fremsendt en meropkrævning.

Ved forgæves kørsel som følge af manglende tilgængelighed mv. til tanken, betales et særskilt bidrag pr. gang, som fremgår af takstbladet. Tilbagebetaling af bidrag for obligatoriske tømninger vil ikke finde sted.

§6 Tilmelding og afmelding

Ved etablering af en ny bundfældningstank eller fedtudskiller er ejeren forpligtet til at tilmelde ejendommen til tømningensordningen. Ved nedlæggelse af bundfældningstanken eller fedtudskilleren er ejeren ligeledes forpligtet til at afmelde ejendommen.

§7 Dispensationer

Som udgangspunkt kan der ikke gives fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningensordning. Hvis der foreligger ganske særlige forhold, skal ansøgning om fritagelse fra regulativet sendes til Samsø Kommune. Ejeren har pligt til at frembringe den nødvendige dokumentation for de særlige forhold.

§8 Straffebestemmelser

Overtrædelse af regulativets bestemmelser anmeldes til politiet og kan straffes med bøde jf. Spildevandsbekendtgørelsen kap. 17.

§9 Klagebestemmelser

Afgørelser truffet på baggrund af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klager kan rettes skriftligt til Samsø Kommune på mail til: kommune@samsoe.dk eller med post til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.

§10 Ikrafttrædelse

Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune den 10.10.2023 og træder i kraft den 01. januar 2024. Samtidig ophæves Regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Samsø Kommune af 01. juni 2012.

§11 Officielle noter

Dette regulativ er udarbejdet med baggrund i:

- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 af *Lov om miljøbeskyttelse* med senere ændringer, §19
- BEK nr. 1393 af 21/06/2021 om *Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4* med senere ændringer, kapitel 17
- Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021 af *Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.* med senere ændringer, §3

Dette regulativ administreres af Samsø Spildevand.

Samsø Kommune er tilsynsmyndighed. Hvis Kommunen i forbindelse med sin tilsynsvirksomhed konstaterer, at en bundfældningstank eller fedtudskiller ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører drifts- eller miljømæssige ulemper, kan kommunen give påbud om de nødvendige ændringer af forholdene jf. Miljøbeskyttelseslovens §30.